

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС  
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному муниципаль-  
ному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:  
ond\_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 45/1/39

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Полянка» с.п.  
Комарова Надтеречного муниципального района»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Даудов З.Р.*

*Отдел надзорной деятельности и про-* № 45  
*филактической работы по*

*Надтеречному муниципальному району*

(наименование органа ГПН)

от « 07 » июня 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 23 » июня 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 23 » июня 2021 г.

проведена проверка

*Дознаватель ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Чеченской Республике Султаханов Магомед Адамович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Полянка»,  
с.п. Комарова, ул. А.Шантукаева 13*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведующей, Каташева М.М.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не соответствуют знаки пожарной безопасности, а именно стрелки обозначающие направления эвакуации людей из помещения в соответствии с требованиями <u>части 4 статьи 4</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление правительства РФ №1479: п. 23.	20.09.2021г.	
2	С работниками объекта защиты не проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ №1479: п. 3.	20.09.2021г.	
3	Используются первичные средства пожаротушения не связанные с тушением пожара, а именно: лопата.	Постановление правительства РФ №1479: п. 413.	20.09.2021г.	
4	Объект защиты не доукомплектован знаками пожарной безопасности, а именно стрелками обозначающие направления эвакуации людей из помещения в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление правительства РФ №1479: п. 23.	20.09.2021г.	
5	На объекте защиты не предоставлена декларация пожарной безопасности.	ч.1 ст.64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	20.09.2021г.	
6	Не ведется учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения, в специальном журнале произвольной формы.	Постановление правительства РФ №1479: п. 60.	20.09.2021г.	
7	Огнетушители размещены на высоте более 1,5 метров.	Постановление правительства РФ- 1479 п. 409	20.09.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2021 г.

(квартал, месяц).

*Дознаватель ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике*

*Султаханов Магомед Адамович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» июня 2021г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил(а):

*Жакип*  
(подпись)

*Заведующая, Каташева М.М.*

(должность, фамилия, инициалы)

«25» июня 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

### Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:

8(8712) 33-24-25;